











Roth Basicline

(DK) Roth Basicline rumtermostat, standard Roth Basicline rumtermostat, multi	VVS-nr: 466394.100 VVS-nr: 466394.140
(SE) Roth Basicline termostat, standard Roth Basicline termostat, multi	RSK nr: 242 63 87 RSK nr: 242 63 88
(NO) Roth Basicline romtermostat, standard Roth Basicline romtermostat, multi	NRF nr: 835 86 91 NRF nr: 835 86 92
(FI) Roth Basicline termostaatti, standard Roth Basicline termostaatti, multi	LVI-nro: 2070839 LVI-nro: 2070840
(UK) Roth Basicline wired room thermostat, standard Roth Basicline wired room thermostat, multi	HVAC-no: 7466394100 HVAC-no: 7466394140






(DK) Første opstart
(SE) Första uppstarten
(NO) Første oppstart
(FI) Ensimmäinen käynnistys
(UK) First start-up



(DK) Forsinkelse på pumpe og varmegiver
(SE) Fördörjning på pumpen och värmekällan
(NO) Forsinkelse på pumpe og varmekilde
(FI) Viive pumpulle ja lämmönlähteelle
(UK) Delay on pump and heating relay



Fejlkode, felkode, feilkode, virhekoodit

(DK) LED blinker 1 gang: Fejl på intern sensor i termostaten. Termostaten skal udskiftes.
LED blinker 2 gange: Ekstern gulvsensor ved termostaten kortslettet eller afbrudt.
(SE) LED blinkar 1 gång: Fel på den interna givaren i termostaten. Termostaten måste bytas ut.
LED blinkar 2 gånger: Den externa golvgivaren till termostaten är kortsloten eller frånkopplad.
(NO) LED blinker 1 gang: Feil på intern sensor i termostaten. Termostaten skal skiftes
LED blinker 2 ganger: Ekstern gulvsensor til termostaten er kortslettet eller brutt.
(FI) LED vilkkuu 1 kerran: Vika termostaatin sisäisessä anturissa. Termostaatti pitää vaihtaa.
LED vilkkuu 2 kertaa: Termostaatin ulkoinen lattia-anturi on oikosulussa tai kytkemättä.
(UK) LED flashes once: Error in internal thermostat sensor. Thermostat must be replaced.
LED flashes twice: External floor sensor at thermostat short-circuited or switched off.

(DK) Tekniske data

Spænding 24 V AC
Standard termostat:
Temperatur indstilling 5 - 30°C
Multi termostat:
Gulvtemperaturbegrænsning 18 - 45°
Maks. temperatur v. trægulv: Følg gulvfabri-
kantens anvisning 25°C
Min. temperatur v. f.eks. klinkegulv
Termostaten er vedligeholdelsesfri
System anvendelse: Temperaturstyring
af centralvarme-
baseret gulvvarme
Temperaturstyring af
centralvarmebaseret
gulvvarme
Elektronisk termostat
3 meter
Længde af føleelement
Temperatur for kugletryks test
125°C
Opnåede SELV-grænser 24 VAC SELV
Bemærk, at installatører og forhandlere af vores produkter håndterer
alt support af vores termostat over for slutbrugere.
Kontakt din installatør eller købsstedet angående yderligere support.

(NO) Tekniske data

Spennning 24 V AC
Standard termostat:
Temperatur innstilling 5 - 30°C
Multi termostat:
Gulvtemperaturbegrænsning 18 - 45°
Maks temperatur for tregulv: Følg gulvleveran-
dørens anvisninger 25°C
Anbefalt min. komfort temperatur v. flisgulv
Termostaten er vedlikeholdsfri
Kontrollenhetens bruksområde: Temperatur regulering
av vannbåren
gulvvarme
Elektronisk termostat
3 meter
125°C
24 VAC SELV
Vær oppmerksom på at tilkobling alltid skal følge de lokale krav og
regler for elektro. Kontakt din installatør eller selger for mer hjelp.

(UK) Technical data

Voltage 24 V AC
Standard thermostat:
Temperature setting 5 - 30°C
Multi-thermostat:
Floor temperature restriction 18 - 45°
Max. temperature, wooden flooring: Follow the floor
manufacturer's
instructions 25°C
Min. temperature, (e.g.) tiled flooring
The thermostat is maintenance-free
Purpose of control: Temperature control
of hydronic floor heating
Construction of control and whether
the control is electronic
Electronic Thermostat
Extent of any sensing element
3 meter
Temperature for the ball pressure test
125°C
SELV limits realized
24VAC SELV
Please note that installers and retailers of our products handle all
support on our thermostat towards end-users.
Please contact your installer or place of purchase for further support.

(SE) Tekniska data

Spänning 24 V AC
Standardtermostat:
temperaturinställning 5 - 30°C
Multi termostat:
Golvtemperaturgräns 18 - 45°
Max temperatur vid trägolv: Følg golvleveran-
törens anvisning 25°C
Min. temperatur på klinkergolv
Termostaten är underhållsfri
Regleringens syfte: Temperaturreglering
av vattenburen
gulvvarme
Regleringens konstruktionstyp och om
regleringen är elektronisk
Elektronisk termostat
3 meter
Längd på avkänningsselement
125°C
Temperatur för kultrycksprovingen
24VAC SELV
Observera att installatörerna och återförsäljarna av våra produkter
sköter all support till våra slutanvändare när det gäller termostater.
Kontakta din installatör eller återförsäljare för mer hjälp.

(FI) Tekniset tiedot

Jännite 24 V AC
Standard termostaatti:
Lämpötilan säätöalue 5 - 30°C
Multi termostaatti:
Lattialämpötilan rajoitusalue 18 - 45°
Maksimilämpötila puulattiassa: Noudata lattialav-
mistajan ohjeita. 25°C
Minimilämpötila esim. laattalattiassa
Termostaatti on huoltovapaa
Säädön tarkoitus: Vesikiertoisen
lattialämmityksen
lämpötilansäätö
Elektroninen
termostaatti
3 metriä
125°C
24VAC SELV
Huomioithan, että tuotteidemme asentajat ja jälleenmyyjät antavat
kaikkia tuotteisiimme liittyviä neuvoja loppukäyttäjille.
Pyydä lisäneuvoja asentajalta tai jälleenmyyjältä.



(DK) Genbrug af forældede apparater

Apparater med denne etiket, må ikke bortskaffes
med det almindelige husholdningsaffald. De skal
indsamles separat og bortskaffes i overensstem-
melse med lokale regulativer.

(SE) Återvinning av föräldrad utrustning

Utrustning med denna etikett får ej slängas som normalt
hushållsavfall. Den måste sorteras och slängas i enlighet
med lokala föreskrifter.

(NO) Gjenvinning av forældet utstyr

Apparater med denne etiketten må ikke kastes sammen med
vanlig husholdnings-avfall. De må samles inn separat og
kastes i samsvar med lokale bestemmelser.

(FI) Vanhojen laitteiden kierrätys

Laitteet merkitty tällä merkillä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana. Ne on kerättävä erikseen ja
hävitettävä paikallisten määräysten mukaan.

(UK) Reusing obsolete devices

Devices using this label must not be disposed with general
household waste. They must be collected separately
and disposed of in compliance with local regulations.



EN 60730-1:2000 + EN 60730-2-9:2010



ROTH DANMARK A/S · Tel. +45 4738 0121 · E-mail: service@roth-danmark.dk · roth-danmark.dk
ROTH SVERIGE AB · Tel. +46 40534090 · E-mail: service@roth-sverige.se · roth-sverige.se
ROTH NORGE AS · Tel. +47 67 57 54 00 · E-mail: service@roth-norge.no · roth-norge.no
ROTH FINLAND OY · Puh. +358 19 440 330 · E-mail: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi
ROTH UK Ltd. · Phone +44 (0) 1984 623982 · E-mail: enquiries@roth-uk.com · roth-uk.com



(DK) Scan koden for komplet produktinformation
(SE) Skanna koden för komplett produktinformation.
(NO) Scan koden for komplett produktinformasjon
(FI) Skannaa koodi saadaksesi lisätietoja.
(UK) Scan the code for complete product information