

Overensstemmelseserklæring

Dok. nr.: 201733DC06

Til rette vedkommende

Frese A/S erklærer hermed, at nedenstående produkt(er) er i overensstemmelse med nedenstående direktiver og standarder.

Produkt(er): Frese SIGMA Compact DN15 to DN50

Direktiver:

- PED 2014/68/EU – direktivet om trykudstyr
 - Tryktilbehør
 - Artikel 4, stk. 1, litra c), nummer i – kategori I, væskegruppe 2 – (DN50)
 - Artikel 4, stk. 3 – ikke CE-mærket – (DN10 til DN40)
- RoHS 2011/65/EU – "Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer"

Anvendte standarder:

- Gevindtilslutninger: ISO 228-1
- Trykprøvning: EN 12266-1
- Lækageklasse: EN 1349 Klasse IV

Alle Frese-produkter er fremstillet og testet i overensstemmelse med kvalitetssystemet ISO 9001, som gennemgås af DNV-GL én gang om året.

Hvis du ønsker mere information om vores produkter, kan du finde de seneste Technotes på vores hjemmeside www.frese.eu.

Det attesteres hermed, at undertegnede er officiel repræsentant for Frese A/S, og at der er udført de nødvendige kvalitetskontroller for at underbygge denne certificering.

Certificeret af:

Udstedelsesdato: 16. august 2017



Henrik Lillelund

Kvalitets- og miljøchef

